

**Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности**

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в д. Левашово Кольчугинского района.

В ходе проверки установлено, что к пожарному водоему, расположенному в населенном пункте, не обустроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

По фактам выявленных нарушений межрайонным прокурором в адрес главы администрации Флорищинского сельского поселения внесено представление.

Кроме того, межрайонным прокурором в отношении виновного должностного лица вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима).

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

**Ст. помощник прокурора Вазганова К.Д.**

# Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Автор: Administrator  
03.08.2021 08:56 -

---