

Руководитель управляющей компании привлечен к ответственности за нарушение лицензионных требований

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №3» лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами. Установлено, что управляющей компанией не соблюдаются требования Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, поскольку проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений многоквартирных домов находящимися в управлении проводится не во всех многоквартирных домах, кроме того не соблюдается установленная законом периодичность проведения проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов.

По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в отношении генерального директора ООО «ЖЭУ №3» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Постановлением мирового судьи должностному лицу назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.